

സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം

234 (1964) ശ്രീ. പി. വി. ശ്രീനിജിൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ എത്ര പുതിയ കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ 522 വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഈ മണ്ഡലത്തിലെ എത്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇനി കണക്ഷൻ നൽകാനുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ, മുൻസർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനും ഇനി വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകാനില്ല.

(സി) മണ്ഡലത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രസരണരംഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലൈൻ നീട്ടുന്നതിനും ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ ശേഷി കൂട്ടുന്നതിനും അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?

വൈദ്യുതി വിതരണ രംഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, കുന്നത്തുനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ എച്ച്.ടി/എൽ.ടി ലൈൻ നിർമ്മിക്കുക, ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കുക, നിലവിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പഴയ കമ്പി മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുക, സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈനുകൾ ത്രീ ഫേസ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റുക തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ദൃതി പദ്ധതിയിൽ 949.74 ലക്ഷം രൂപയും DDUGJY പദ്ധതിയിൽ 606.65 ലക്ഷം രൂപയും വോൾട്ടേജ്/സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികൾക്കായി 280.61 ലക്ഷം രൂപയും PPS പദ്ധതിയിൽ 156.887 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി വിതരണരംഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു KSEBL-ന്റെ തനതു ഫണ്ടായ ദൃതി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 562.60 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി പ്രസരണരംഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കുന്നത്തുനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

- (i) മഴുവന്തൂർ 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനിലെ 33/11 കെ.വി 5 എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ശേഷി 8 എം.വി.എ. ആയി ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതിക്ക്

ഭരണാനുമതി ഇതിനോടകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നടപ്പുസാമ്പത്തികവർഷം പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

- (ii) കിഴക്കമ്പലം 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു 110/11 കെ.വി. ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ട്രാൻസ്ഫോമറിനും ഓർഡർ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

വൈദ്യുതിയുടെ പ്രസരണ നഷ്ടം

235 (1965) ശ്രീ. എം. രാജഗോപാലൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രസരണ വിതരണനഷ്ടം എത്ര ശതമാനമാണ്?

നിലവിൽ ആഡിറ്റ് ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം 12.08% ആകുന്നു.

(ബി) മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എത്ര ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതുവഴി സർക്കാരിന് പ്രതിവർഷം എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാനായിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഇത് മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടത്തിൽ 0.39% കുറവാണ്. ഇതുവഴി 2019-20 -ൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങലിൽ 83.73 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് ലാഭിക്കാനായിട്ടുണ്ട്.

വീടുകളിൽ സൗരോർജ്ജ പാനൽ

236 (1966) ശ്രീ. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ?

(എ) വീടുകളിൽ സൗരോർജ്ജ പാനൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അധികമായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ബോർഡിനതന്നെ തിരിച്ചുനൽകാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതി നിലവിലുണ്ടോ?

നിലവിലുണ്ട്.

(ബി) ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?